

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом МЧС России
от 16.03.2020 № 171

ФОРМА

Зарегистрирована

ОКЖДПР по Уссурийскому ГО УведПР
Главное управление МЧС России по ПК
(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)

«31» мая 2021 г.

Регистрационный № 05 423-000-70-01228

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении _____

(Функциональное назначение;

краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
«Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа»

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты на праве оперативного управления

(Указываются организационно-правовая форма

Администрация Приморского края, Министерство образования

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

Приморского края

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица 1022500862218

Идентификационный номер налогоплательщика 2511008028

Место нахождения объекта защиты Приморский край, г.Уссурийск
ул.Агеева д.71

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического
(физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты 692519,
Приморский край, г.Уссурийск ул.Агеева д.71 shkola17-1@yandex.ru
8/4234/320608

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении
реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной
пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	-
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф.4.1
1.4	Высота здания	7,5 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	292,5 м ²
1.7	Объем здания	2987 м ³
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 2 тип
2.	<p style="text-align: center;"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<u>Пожарный риск не превышает допустимого значения</u>		

3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
1806 403,46 руб.			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.1310.2013	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 8.13130.2009	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.113130.2012	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 13130.2013	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 13130.2013	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы	СП 4.13130.2013 СП7.13130.2013	выполняется

	противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	484.1311500.2020 Сист.против.защ. СП 7.13130.2013	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пр.16.09.2020 № 1479 ФЗ от 27.07.2008 № 23-ФЗ Пр. МЧС РФ от 16.06.2020	выполняется

Настоящая декларация разработана

Семенова Н.Е.

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

«31» _____ 2021 г.



Семенова
(Подпись)